

INNOLevel VIBRO-A Защита насоса от сухого хода на СИП-мойке

Постановка задачи

У производителя молочных продуктов «Глазов-Молоко», Удмуртия, на емкостях растворов СИП-мойки отсутствовали сигнализаторы опустошения, что приводило к выходу из строя насоса подачи растворов по причине работы в режиме сухого хода (в отсутствии перекачиваемой среды).



Решение

На емкости были установлены вибрационные датчики INNOLevel Vibro-A, сигналы с датчиков поступают на контроллер управления насосами, при опустошении емкости насос отключается автоматически – его работа в режиме сухого хода и выход из строя исключены.